

COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS - CMTC-RIO
(MOBI-Rio)
AVISO DE ESCLARECIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0696/2022

A Pregoeiro torna público a solicitação de esclarecimentos quanto ao Edital supra e a respectiva resposta.

Empresa "A"

Pergunta 1: No item 3.4.1 consta que as preventivas serão duas mensais, mas logo em seguida lista as verificações que deverão ser feita semanalmente. Favor corrigir o Termo de referencia.

3.4.1 Manutenções preventivas - Este tipo de Manutenção antecipa-se ao desgaste e deterioração do equipamento de forma preventiva, sendo realizada a substituição de peças e componentes que possuem tempo de vida útil, conforme especificação do fabricante. As visitas para manutenção preventiva deverão ser quinzenais. Abaixo listamos os serviços e verificações que devem ser feitas semanalmente nestas manutenções:

Resposta 1: As manutenções preventivas serão quinzenais.

Pergunta 2:

No item 3.4.2 informa que o conserto deve ser efetuado em até 3 horas. E para os casos onde os serviços requeiram fabricante da peça que possua expertise, retifica de motor, rebobinamento de alternador, retirada de bomba e bico radiador para conserto e ajustes e etc.. que requeiram no mínimo de 2 a 3 dias ou mesmo o fornecimento de uma peça nova, onde não houver conserto e o prazo será superior a 3 dias, devera será feita uma justificativa para o Fiscal do contrato uma vez que ficarão sem gerador visto não ter outro em paralelo?

Esses custos de retifica, conserto de bomba e bico, limpeza interna de tanque de combustível, radiador, alternador e etc. devera ser apresentado em orçamento a parte?

3.4.2 Manutenções Corretivas - Os defeitos apresentados no gerador, que impeçam o correto funcionamento, deverão ser reparados em até no máximo 03 (três) horas considerando deslocamento até o local. Os serviços deverão ser prestados nos 7 (sete) dias da semana. Todos os serviços de Manutenção Corretiva deverão ser listados e apresentados ao responsável da CONTRATANTE e devem constar a lista de peças substituídas.

Resposta 2: Os orçamentos de reparo devem ser apresentados com todo o detalhamento do serviço a ser executado para aprovação pela fiscalização do contrato.